



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

Nowe Miasto Lubawskie, 05.07.2021 r.

HK.4020.4.27.2021

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Marzęcice.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 45/NML (SUW Marzęcice, woda podawana do sieci), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 21.06.2021 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/231/2021 z dnia 24.06.2021 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Hawa,
 - sprawozdanie z badań nr. L/OBŻ-9051.2/321w/2021 z dnia 25.06.2021 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
 - sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2./297/2021 z dnia 28.06.2021 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
 - sprawozdanie z badań nr LBŚIŻ-OBW/950/2021 z dnia 02.07.2021 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn
- woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Marzęcice.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Bielak
epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik. Ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska

8. Запайовши
06.07.2011



e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

HK.4020.4.28.2021

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**



0328750
Data uozi: 2021-07-06
Nr. PP. 5119.2021
Priziv: Alicia Krenjak
Referat: Organizacija i Promocija Ga
Zaštitni znak

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Tereszewo.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 46/NML (SUW Tereszewo, woda podawana do sieci), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 21.06.2021 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/232w/2021 z dnia 24.06.2021 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Hawa,
- sprawozdanie z badań nr. L/OBŻ-9051.2/322w/2021 z dnia 25.06.2021 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2./298/2021 z dnia 28.06.2021 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/951/2021 z dnia 02.07.2021 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn,

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Tereszewo.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielał
epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska



J. H. Białobł
06.07.2021

P. Zapałowski
06.07.2021

126.6324.38.2021

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

Nowe Miasto Lubawskie, 05.07.2021 r.

HK.4020.4.29.2021



0326751
Data: 05.07.2021
Nr: PR-5120-2021
Zmiana: 1
Dział: Sanitarno-Epidemiologiczny i Promocji
Załącznik: 1

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Brzozie Lubawskie.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 48/NML (SUW Brzozie Lubawskie, woda podawana do sieci), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 21.06.2021 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/234/2021 z dnia 24.06.2021 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Hawa,
- sprawozdanie z badań nr. L/OBŻ-9051.2/324w/2021 z dnia 25.06.2021 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2./300/2021 z dnia 28.06.2021 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/953/2021 z dnia 02.07.2021 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Brzozie Lubawskie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Kwa Pielak
epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska



J. H. Bukowski
06.07.2021

P. Lepatowli
06.07.2021

176.6324.39.2021

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

Nowe Miasto Lubawskie, 05.07.2021 r.

HK.4020.4.30.2021



**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Kurzętnik.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 47/NML (SUW Kurzętnik, woda podawana do sieci), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 21.06.2021 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/233/2021 z dnia 24.06.2021 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Iława,
- sprawozdanie z badań nr L/OBŻ-9051.2/323w/2021 z dnia 25.06.2021 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2./299/2021 z dnia 28.06.2021 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/952/2021 z dnia 02.07.2021 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Kurzętnik.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Bielak
epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska