



Wójt Gminy Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik woj. warmińsko-mazurskie
tel. (56) 47 405 80, e-mail: urząd-gminy@kurzetnik.pl, www.kurzetnik.pl

Kurzętnik, dn. 04.11.2024 r.

ORG.0003.10.2024

Szanowny Pan

Jacek Rydel

Radny Gminy Kurzętnik

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną dnia 21.10.2024 r., w sprawie przerw w dostarczaniu wody na terenie Gminy Kurzętnik oraz dokonania przeglądów sprawności zaworów, hydrantów na sieci wodociągowej, w załączeniu przekazuję pismo z odpowiedzią na interpelację Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o. Pana Krzysztofa Wieczorka.

WÓJT
Adam Głowacki

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Kurzętnik, 31.10.2024r.

L.dz. 836/24

**Wójt Gminy
Kurzętnik**

Dotyczy: Interpelacji Radnego Gminy Kurzętnik Pana Jacka Rydla z dn. 21.10.2024r.

Odpowiadając na interpelację z dn. 21.10.2024r. wyjaśniam:

Ad.1

Od sierpnia 2024 roku wstrzymywano dostarczenie wody dla odbiorców w Kurzętniku z powodu licznych awarii na sieci jak również z powodu przebudowy sieci na ulicy Mickiewicza i Szkolnej.

Ad.2

Odpowiadając na pytanie nr 2 wyjaśniam, iż powodem wstrzymania dostaw wody był brak tzw. „bajpasów”.

Ad.3

Po dokonaniu rozpoznania oraz pozyskaniu informacji od pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu SUW w Gminie Kurzętnik, mogę stwierdzić iż, głównymi przyczynami spadku ciśnienia w okresie letnim są:

- brak modernizacji SUW w ostatnim okresie,
- przestarzała instalacja wodociągowa,
- duże rozbiory wody z przeznaczeniem na podlewanie ogródków i terenów zielonych.

Pragnę nadmienić, iż w najbliższym czasie przystąpimy do wykonania analizy techniczno-ekonomicznej instalacji wodociągowej w Gminie Kurzętnik. Taka analiza pozwoli nam opracować koncepcję modernizacji SUW jak również sieci przesyłowych co w konsekwencji pozwoli zdiagnozować problemy z zasilaniem w wodę odbiorców.

Ad.4

Z informacji pozyskanych od pracowników utrzymania ruchu na sieci wodociągowej przegląd hydrantów miał miejsce w okresie wiosennym 2024 roku. Do następnego przeglądu wiosennego w 2025r. zostanie przygotowana szczegółowa analiza rozmieszczenia hydrantów i uzgodniona z PSP Nowe Miasto Lubawskie. Pragnę nadmienić, iż do tego czasu planujemy rozpocząć instalację tzw. inteligentnych hydrantów.


PREZES ZARZĄDU
mgr Krzysztof Wierzbicki