



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim

P. Mielich
17.03.2026

Flak
18.03.2026

Nowe Miasto Lubawskie, 16.03.2026 r.
HK.0444.2.4.2026

Wójt Gminy Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik



0727613
Data wydruku: 2026-03-17
Nr: PP-2491-2026
Przysięga: Kraska Alicja - Stan
Referat: Organizacyjny i Promo
Załącznik:...

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA dla gminy Kurzętnik za rok 2025

W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim dokonał obszarowej oceny jakości wody do spożycia na terenie gminy Kurzętnik za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Wykaz producentów wody:

Wodociąg	Producent	Obszar zaopatrzenia	Produkcja wody w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Jakość wody na koniec 2025 r.
Kurzętnik	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o.	Kurzętnik, Lipowiec (ok. 50%)	418,0	3328	przydatna do spożycia
Marzęcice	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o.	Marzęcice, Kamionka, Mikołajki, Wawrowice	311,0	1808	przydatna do spożycia
Tereszewo	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o.	Tereszewo, Szafarnia, Tomaszewo, Otręba, Wielkie Bałówki, Małe Bałówki, Kąciaki, Lipowiec (ok. 50%)	292,0	2033	przydatna do spożycia
Brzozie Lubawskie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o.	Brzozie Lubawskie, Bratuszewo, Sugajenko, Nielbark, Krzemieniewo	281,0	1780	przydatna do spożycia



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
+48 56 474 26 92
adres e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-36018-11768-AIAVH-22

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2025 r. realizowany był zarówno przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o.. w ramach kontroli wewnętrznej.

Próbki pobierano w wyznaczonych, reprezentatywnych punktach zlokalizowanych na terenie wodociągu, obejmujących zarówno wodę wprowadzaną do sieci, jak i punkty czerpalne u odbiorców.

W analizowanych próbkach oznaczano parametry mikrobiologiczne, fizyczne, chemiczne oraz organoleptyczne, zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania wykonywane były przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przez laboratoria zewnętrzne posiadające zatwierdzony system jakości badań wody, tj.:

- Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie,
- Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczną w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu,
- Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baśkiewicz sp. z o.o., w Brodnicy,
- Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.

Na podstawie badań wszystkie próbki wody w trakcie 2025 r. pobrane z wodociągów publicznych: Marzęcice, Tereszewo, Brzozie Lubawskie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym, fizycznym, chemicznym, organoleptycznym określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Próbki wody pobrane z jednego wodociągu publicznego przejściowo nie spełniały wymagań określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wodociąg Publiczny Kurzętnik

- Bakterie z grupy coli w ilości 2 jtk/100ml. Czas trwania przekroczenia 5 dni w okresie od dnia wydania sprawozdania tj. 18.08.2025 r. do dnia 22.08.2025 r. Stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia. Wydano decyzję oraz komunikat. Przeprowadzono działania naprawcze w postaci płukania sieci wodociągowej.

W analizowanym okresie nie odnotowano potwierdzonych zgłoszeń konsumentów dotyczących wystąpienia niepożądanych reakcji zdrowotnych po spożyciu wody.

Na koniec 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim ocenił jakość wody na terenie gminy Kurzętnik pozytywnie - woda była przydatna do spożycia przez ludzi.

Ewa Pielak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
/dokument podpisany elektronicznie/

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Ewa Pielak
Data: 2026.08.17 11:56:28
Orazymule
CEP

1. Adresat.
 2. Pan Krzysztof Wieczorek, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kurzętniku.
 3. A/a.
- Sporządziła: J.Zakreta