

Kurzętnik, dnia 13.04.2017 r.

znak: TBS.271.3.2017

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie II do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr.1) w ramach I etapu inwestycji Os. Dębno ul. Kościuszki w Kurzętniku.** zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Czy balustrady zewnętrzne wchodzi w skład zamówienia ?


Odp. W zakres pierwszego przetargu na roboty stanu zerowego nie wchodzi balustrady zewnętrzne.

2. Z jakiego rodzaju stali mają zostać wykonane balustrady wewnętrzne, zewnętrzne?

Odp. Balustrady wewnętrzne ze stali zwykłej malowane proszkowo z pochwytym drewnianym.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
TBS w Kurzętniku Sp. z o.o.

Rafał Jasieński