

Kurzętnik, dnia 26.01.2018 r.

znak: IRG.271.1.2018

Wykonawcy

dotyczy: wyjaśnienie III do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”** zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

1. Inwestor nie wskazał grubości oraz rodzaju szkła do wykonania przeszklenia „POŁAĆ PRZESZKLONA o pow. 134,189 m²”

Odp. Przyjąć do wyceny szklenie dwukomorowe typu ESG 16-4-16 44.1

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zastępca Wójta

Teresa Łątkowska