

Kurzętnik, dnia 23.04.2018 r.

znak: IRG.271.31.2018

Wyjaśnienia

dotyczy: wyjaśnienie I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Budowa instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania „Słoneczna Gmina”** zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym paneli fotowoltaicznych „Zamawiający wymaga, aby moduły pochodziły od jednego producenta i były tego samego typu, osiągały moc znamionową nie mniejszą niż 256 Wp i będą produkowane z krzemu monokrystalicznego”. Powyższe wymagania oraz uszczegółowione parametry modułów wskazują na konkretnego jednego producenta dostępnego na rynku – Sharp, NQR256A 256 W. Moce poszczególnych instalacji są tak wyliczone, że nie istnieje możliwość zastosowania paneli o innej mocy lub równoważnych innego producenta. Zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję wskazując wprost na jeden produkt. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji – m. in. Zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp. W związku z powyższym, proszę o wskazanie przynajmniej 2 innych producentów spełniających podane przez Zamawiającego wymagania lub podanie propozycji innego rozwiązania.

*Odp. Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany na podstawie zatwierdzonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie, dokumentacji technicznej, która stanowiła bazę do wyliczenia planowanych do osiągnięcia wskaźników realizacji projektu. W celu dopuszczenia innych producentów, Zamawiający zastrzegł, że panele o mocy 256 W mogą stanowić **minimalną** moc paneli. Zamawiający dopuszcza wyższe moce modułów fotowoltaicznych. Tym samym nie jest prawdą, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko modułów o mocy 256 W. Planowana instalacja musi osiągać minimalne sprawności wymienione w specyfikacji. Wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia moc jest mocą orientacyjną. Zamawiający dopuszcza instalacje o nieznacznie wyższej mocy (kWp) wynikającej z zastosowania modułów o wyższej mocy znamieniowej niż 256W.*

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zastępca Wójta
Teresa Łątkowska