

Kurzętnik, dnia 13.04.2018 r.

znak: IRG.271.29.2018

WYKONAWCY

Dotyczy: wyjaśnienie I do rozpoznania cenowego

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia do rozpoznania cenowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej oraz zmianę stałej organizacji ruchu dla ulic; Grunwaldzkiej, Rynek, Kościuszki, Jagiełły, Hunta i Dworcowej w Kurzętniku” zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Proszę o określenie typu oznakowania poziomego (cienkowarstwowe lub grubowarstwowe)?

Odp. Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

2. Proszę o informację ile mb będzie błotochronów przy domu na ul. Rynek 1. I czy to będzie 1 odcinek czy więcej. Proszę o podesłanie wzoru lub ewentualnie czy nasze wygrozdenia jak w załączniku mogą być stosowane u Państwa?

Odp. Ponieważ Starostwo Powiatowe z uwagi na brak zachowania trójkątów widoczności na skrzyżowaniu ulic Rynek, Hunta, Grunwaldzka, nie dopuściło stosowania barier z pleksą, wszystkie bariery muszą być typu „olsztyńskiego” U12a.

Pozostałe warunki w warunkach zamówienia nie ulegają zmianie.

Zastępca Wójta
Teresa Łątkowska