

Kurzętnik, dnia 06.07.2018 r.

Wykonawcy

dotyczy: wyjaśnienie I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców z dnia 29.06.2018 i 03.07.2018 dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Budowa instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania „Słoneczna Gmina”** zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Czy w ramach projektu wykonawczego i obciążenia dachów dodatkową konstrukcją wykonano ekspertyzę dachu (obliczenia statyczne) w celu sprawdzenia nośności dachu?

Odp. Nie została wykonana ekspertyza dachu (obliczenia statystyczne) w celu sprawdzenia nośności dachu. Każdy z Oferentów przed złożeniem oferty powinien zapoznać się ze stanem aktualnym dachu i odpowiednio dobrać sprzęt, który będzie odpowiedni i bezpieczny dla danego budynku.

2. Czy dopuszcza się możliwość zastosowania paneli z wbudowanymi optymalizatorami mocy?

Odp. Tak dopuszcza się zastosowanie takich modułów o ile spełniają pozostałe kryteria określone w STWiOR.

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr. 202, poz. 2072) **Art. 5** wyraźnie określa co powinien zawierać projekt wykonawczy. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego, aby nadawał się do wykorzystania przez wykonawcę.

Odp. Nie są dołączone rysunki techniczne, ponieważ nie znamy rodzaju i wielkości modułów fotowoltaicznych. Z uwagi na możliwość zastosowania różnego rodzaju i wielkości modułów fotowoltaicznych zamawiający polega na doświadczeniu Wykonawcy w zakresie wyboru odpowiedniej części powierzchni dachowej budynku stąd zamawiający nie precyzuje w której części dachu i w jakim konkretnie ułożeniu mają być posadowione moduły.

4. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi a STWiOR odnośnie konstrukcji dachowych na budynkach. Nie dotyczy dachu w szkole w Tereszewie. Prosimy o wskazanie na rysunku technicznym dachu, na którym ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Odp. Należy dostosować konstrukcje montażowe paneli fotowoltaicznych do pochylenia dachu w sposób zapewniający optymalną pracę paneli.

Z uwagi na możliwość zastosowania różnego rodzaju i wielkości modułów fotowoltaicznych zamawiający polega na doświadczeniu Wykonawcy w zakresie wyboru odpowiedniej części powierzchni dachowej budynku stąd zamawiający nie precyzuje w której części dachu i w jakim konkretnie ułożeniu mają być posadowione moduły. Adresy budynków na których przewidziana jest instalacja jest dostępna w STWiOR, jednocześnie zamawiający przypomina o możliwości osobistej weryfikacji i zaplanowania instalacji przed złożeniem oferty.

5. Czy zamawiający dopuszcza przynajmniej 10% tolerancji w „maksymalnej powierzchni” posadowienia instalacji fotowoltaicznej ?

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę, ale potencjalny Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy na dysponowanej powierzchni dachu obiektów zmieści się zaproponowana instalacja fotowoltaiczna. Zamawiający również przypomina, że ilość paneli fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach nie może przekroczyć ilości zapisanych w STWiOR i projekcie wykonawczym.

6. Czy zamawiający dopuszcza moduły o zakresie temperatur pracy od -40 do +85 ? Nie wpływa to na jakość pracy instalacji a na rynku jest bardzo dużo modułów pracujących w tym właśnie zakresie temperatur.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zastępca Wójta
[Signature]
Teresa Łątkowska