

Kurzętnik, dnia 29.08.2019 r.

znak: TBS.271.6.2019

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr.4) w ramach II etapu inwestycji Os. Dębno ul. Kościuszki w Kurzętniku.”** zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. W ogłoszonym przetargu na budowę budynku mieszkalnego nr 4 w Kurzętniku, Os. Dębno, ul Kościuszki, Zamawiający ujmuje w kosztorysie, dz. 2.7. pkt 427, wymóg dostarczenia i zainstalowania 2 szt. platform dla niepełnosprawnych.

Dokumentacja projektowa przewiduje szerokości biegów na klatkach schodowych, odpowiednio na parter 142 cm i następne po 134 cm a szerokości spoczników 155 cm.

Na bazie informacji uzyskanych od firm specjalistycznych, będących dostawcami i montażystami przedmiotowych urządzeń, stwierdzić należy, że minimalny, nieprzekraczalny wymiar dla biegu wynosi 150 cm, aby uzyskać wymagane przepisami światło biegu, wynoszące 120 cm.

Jak wynika z powyższego, zainstalowanie platform dla niepełnosprawnych, bez dokonania istotnych zmian projektowych, nie jest możliwe. Proszę o podjęcie i przekazanie decyzji, jaka zmiana zostanie wprowadzona w zamówieniu.

Odp. Zamawiający informuje: pozycja 444 d.2.7 (z działu Wyposażenie mieszkań) pn. "Platforma dla niepełnosprawnych" zostaje wykreślona z przedmiaru i zakresu postępowania.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZADU
TBS w Kurzętniku Sp. z o.o.
Rafał Jasiański