

Kurzętnik, dnia 07.02.2020 r.

znak: IRG.271.7.2020

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie II do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „**POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KURZĘTNIKU**” zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie rozdziału 20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Kryterium III – Klauzula społeczna o pkt 2 ust. 4 art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. zatrudniania osób młodocianych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na poszerzenie rozdziału 20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Kryteria III - Klauzula społeczna o pkt 2 ust. 4 art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. zatrudniania osób młodocianych.

Było: Kryterium III: Klauzula społeczna - 10%. Kryterium to wynika z art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, czyli „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:

- 1) Bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”

Wykonawca zatrudni dodatkowe osoby przy realizacji przedmiotu zamówienia na umowę o pracę. Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), jak też pracowników zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etaty częściowe). Dla celów obliczeniowych Zamawiający dokona zsumowania etatów częściowych **Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy (zał. Nr 12 do SIWZ) złożonego do oferty w celu potwierdzenia spełnienia kryterium społecznego o zatrudnieniu**

Liczba osób:	Liczba punktów
1	50 pkt x 10%

2 i więcej	100 pkt x 10%
------------	---------------

Punktacji podlega jedynie liczba osób zatrudniona dodatkowo tj. ponad ww. warunek obowiązkowy. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 punktów.

Aktualnie po zmianach i wyjaśnieniach Nr II jest:

Kryterium III: Klauzula społeczna - 10%. Kryterium to wynika z art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, czyli „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:

- 1) Bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”
- 2) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego.

Wykonawca zatrudni dodatkowe osoby przy realizacji przedmiotu zamówienia na umowę o pracę. Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), jak też pracowników zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etaty częściowe). Dla celów obliczeniowych Zamawiający dokona zsumowania etatów częściowych **Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy (zał. Nr 12 do SIWZ) złożonego do oferty w celu potwierdzenia spełnienia kryterium społecznego o zatrudnieniu**

Liczba osób:	Liczba punktów
1	50 pkt x 10%
2 i więcej	100 pkt x 10%

Punktacji podlega jedynie liczba osób zatrudniona dodatkowo tj. ponad ww. warunek obowiązkowy. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 punktów.

Zamawiający umieszcze poprawiony załącznik Nr 12 do SIWZ, który należy złożyć wraz z ofertą.

2. Czy wiadomo jaki będzie kolor stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów? Kolor brąz/brąz jest zbyt ogólny.

Odp. Zamawiający określił kolor stolarki drzwiowej i okienne oraz parametrów w kolorze brąz/brąz. Zamawiający określi odcień tego koloru na etapie wykonawstwa.

3. Proszę o informację jakiego rodzaju mają być zastosowane nawiewniki higrosterowane. Czy Zamawiający posiada specyfikację dot. nawiewników?? Czy można zastosować nawiewniki typu np. VENTAIR HIGROSTER lub AERECO EXR?

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową mają być zastosowane nawiewniki higrosterowalne. Nie mają być to nawiewniki termostacyjne, nie mają być to nawiewniki ciśnieniowe, nie mają być to nawiewniki ręczne.

Mają być zastosowane nawiewniki higrosterowalne działające automatycznie wyposażone w czujnik z taśmy poliamidowej który otwiera przesłonę nawiewnika i zwiększa strumień powietrza dopływającego do pomieszczenia, gdy wilgotność w nim wzrasta, oraz przymyka ją kiedy wilgotność spada poniżej określonego poziomu.

Zamawiający nie wskazuje producenta nawiewników zastosowanych w oknach.

Zamawiający określa rodzaj nawiewnika jako nawiewnik higrosterowalny zgodny z dokumentacją projektową.

4. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie autor przedmiaru robót rozszerzył opisy w Katalogach Nakładów Rzeczowych (dotyczy pozycji przedmiaru nr 23, 24, 26, 48, 57-68).

Odp. Dodanie dodatkowego opisu przy Katalogu Nakładów Rzeczowych miało na celu doprecyzowanie i dokładniejszy opis prac do wykonania, które pozwolą wykonawcy na dokładną wycenę prac.

np. przy rozebraniu nawierzchni wskazano dokładnie gdzie ma być rozebrana nawierzchnia aby przyszły kierownik budowy nie miał wątpliwości gdzie zlokalizowana jest rozbiórka.

Jedna z pozycji potraktowana jest przez "analogię" ze względu na brak Katalogu Nakładów Rzeczowych dla dokładnie demontażu i powtórnego montażu tablic drewnianych.

Pozycje dotyczące stolarki okiennej rozszerzono o zapisy zgodnie z zestawieniem stolarki i podano dokładne oznaczenie stolarki oraz które okna i drzwi są kalkulowane w danej pozycji, po to aby uszczegółowić przedmiar i zapewnić możliwość dokładniejszej kalkulacji dla wykonawcy robót.

5. Proszę o wyjaśnienie Zgodnie z posiadanymi informacjami w dostępnych katalogach brak jest opraw sufitowych o sprawności 200LM/W, a z opisu wynika że niektóre oprawy mają mieć taką sprawność.

Odp. Niestety potencjalny wykonawca pomylił pojęcie sprawności oprawy a sprawność zastosowanych źródeł światła. W opisie opraw nie podano aby sprawność oprawy wynosiła 200lm/w.

Przykład:

Rysunek E2_1.pdf

np. Oprawa oznaczona numerem 6

cyt. opis: "wydajność zastosowanych źródeł światła > 180lm/A"

czyli zastosowane źródła światła w oprawie mają wydajność większą niż 180lm z 1W, w tym przykładzie: 8800lm / (podzielić) 45W = 195,5(5) lumena z W.

informacja nie dotyczy wydajności oprawy.

Zamawiający poprawia wzór umowy Zał. Nr 10 do SIWZ i umieszcza na stronie:
<https://okurzetnik.warmia.mazury.pl/>

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Wójta

Magdalena Rywikowska
Sekretarz Gminy