

Ogłoszenie nr 510139705-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Kurzętnik**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 505839-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 28056173800000, ul. ul. Kościuszki 23, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 564 740 692, e-mail zgk-kurzetnik@wp.pl, faks 564 740 692.

Adres strony internetowej (url): <https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-proc. udziałem gminy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kurzętnik

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZGK.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia polega na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji Kurzętnik. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Kurzętniku - opis Celem realizacji inwestycji jest odprowadzenie ścieków od budynków przewidzianych do pobudowania na działkach. W projektowanym zadaniu zostanie podłączonych 21 działek budowlanych. Zasilanie projektowanych sieci nastąpi z istniejącej sieci z rur PVC 110. Sposób włączenia się do sieci przedstawiono na schemacie montażowym węzła W3 sieci wodociągowej. Na końcu i po trasie sieci usytuowano hydranty Dn 80. Do montażu sieci stosować przewody i kształtki ciśnieniowe do sieci wodociągowych. Długość projektowanej sieci wyniesie 368 mb: - PVC 110 PN 10 - 191,0 mb - PVC 90 PN 10 - 177,0 mb Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłoczną. Odprowadzenie ścieków nastąpi do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej w Kurzętniku. Do montażu sieci stosować przewody i kształtki z rur PVC 200 i 160 SN 8 oraz PE 63x3,8 klasy PE100 SDR 17 PN10. Długość projektowanej sieci w kosztach niekwalifikowanych wyniesie: - PVC 160 SN 8 - 127,0 mb Projektowaną sieć uzbrojono w następujące urządzenia: - studnie betonowe Dn 1.200 - 13,0 kpl. - przepompownia zbiorcza - 1,0 kpl. - przepompownia zbiorcza domowa - 1,0 kpl. Długość projektowanej sieci w kosztach kwalifikowanych wyniesie: - PVC 160 SN 8 - 134,0 mb - PVC 200 SN 8 - 327,0 mb - PVC 200 SN PE63x3,8 PE100 SDR 17 PN10 - 230,0 mb Projektowaną sieć uzbrojono w następujące urządzenia: - studnie z PVC Dn 400 - 20,0 szt. 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzęcice I etap budowy - opis Niniejszy inwestycja obejmuje zakres rzeczowy dla 1 etapu inwestycji ujętego w kosztorysie dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. mZasilanie projektowanej sieci wodociągowej poprzez włączenie do istniejącej sieci z rur PVC Dn 160 w węźle nr 1. Włączenie do sieci wodociągowej poprzez wbudowanie węzła wodociągowego W1. Węzeł montażowy należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Do montażu sieci stosować rury do wody z PVC 160, 110, 90, PN 10. Ogólna długość

projektowanej sieci wodociągowej z rur PVC 160-90 wyniesie 896,0 mb. Projektowana kanalizacja zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji komunalnej w istniejącą studnię na kolektorze po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. Na wykonanie kanalizacji grawitacyjnej stosować rury kanalizacyjne z PVC Dn 200 SN8 gładkie, na przyłącza stosować przewody z rur PVC Dn 160 SN 8, na przewody tłoczne od pompowni stosować rury PE 63 x 3,8 i PE 90 x 5,4 klasy 100 SDR 17 PN 10. Przewody należy układać na podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy należy zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania o kącie nachylenia 1:0,6 zgodnie z PN. Ogólna długość kanalizacji w kosztach kwalifikowanych wyniesie 772,0 mb. w tym: - kanalizacja grawitacyjna z rur: - PVC 200 SN 8 - 673,0 mb. - kanalizacja tłoczna z rur: - PE 90 x 5,4 klasy 100, SDR 17, PN 10 - 99,0 mb. Ogólna długość kanalizacji w kosztach niekwalifikowanych wyniesie 52,0 mb. w tym: - kanalizacja grawitacyjna z rur: - PVC 160 SN 8 - 52,0 mb. 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Betoniarskiej w Kurzętniku - opis Celem realizacji inwestycji jest odprowadzenie ścieków od budynków posadowionych na działkach budowlanych. W projektowanym zadaniu zostanie wykonanych 10 przyłączy z rur PVC 160 wraz ze studniami przyłącznymi. Odprowadzenie ścieków nastąpi do istniejącej studni betonowej zlokalizowanej na działce nr 1133/29. Do montażu sieci stosować przewody i kształtki z rur PVC 200 i 160 SN 8. Długość projektowanej sieci w kosztach kwalifikowanych wyniesie 264,0 mb: - PVC 200 SN 8 - 264,0 mb Długość projektowanej sieci w kosztach niekwalifikowanych wyniesie 72,0 mb: - PVC 160 SN 8 - 72,0 mb Projektowaną sieć uzbrojono w następujące urządzenia: - studnie przyłączne z PVC Dn 400 - 10,0 szt. Do kalkulacji ceny ryczałtowej należy przelanizować wszystkie dołączone dokumenty do SIWZ. Uwaga: ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE. UMOWA Z WYBRANYM WYKONAWCĄ ZOSTANIE PODPISANA W MOMENCIE KIEDY ZAMAWIAJĄCY OTRZYMA DOFINANSOWANIA.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45230000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1351938.43

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Hławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o. o.

Email wykonawcy: ipib.sekretariat@gmail.com

Adres pocztowy: ul. Usługowa 8

Kod pocztowy: 14-200

Miejscowość: Hława

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 807987.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 807987.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1538000.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Prezes Zarządu

Andrzej Pruszewicz