

Kurzętnik, dnia 18.02.2021 r.

znak: IRG.271.85.2020

Wykonawcy

dotyczy: wyjaśnienia II

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **Przebudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 182001N (Otręba) – Wielkie Bałówki** zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie że roboty będą wykonywane tylko i wyłącznie w pasie drogowym należącym do Inwestora i na działkach wskazanych w dokumentacji projektowej.

Odp. Potwierdzamy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje, dokumenty itp. w celu wykonania realizacji, a brak jakiegokolwiek z dokumentów nie wpłynie obciążająco na Wykonawcę.

Odp. Potwierdzamy.

3. Prosimy o rozważenie przez Inwestora zamiany umocnienia rowów z kostki kamiennej 13/16 na kamień polny w obrębie przepustów oraz na umocnienia skarp rowów wskazanych w dokumentacji z płyty ażurowej gr 8 cm na podbudowie betonowej C3/4. Kamień polny i płyta ażurowa jest powszechnie stosowana w drogownictwie to tego rodzaju prac i jest zgodna z KPED. Z uwagi na płytkie oraz trójkątne rowy, zastosowanie kostki o tak dużych rozmiarach może wpłynąć na zmniejszenie światła przepływu na rowach oraz braku estetyki na małych o brukowaniach przepustów. Jednocześnie zamiana materiału nie pogorszy parametrów umocnień, a bardzo mocno obniży koszty złożenia oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany kostki kamiennej 13/16 cm na kamień polny. W obrębie przepustów i w miejscach gdzie jest to konieczne można zastosować kamień polny w zamian za kostkę kamienną gr. 13/16 cm. Zamawiający nie zezwala na zastosowanie płyty ażurowej.

4. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonane roboty jest ryczałtowe oraz że wykonawca powinien skalkulować koszty w oparciu o dokumentację techniczną na jaką zostało uzyskane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, a przedmiar stanowi część pomocnicza i nie musi być stosowany do wyceny robót.

Odp. Zamawiający potwierdza rozliczenie za wykonane roboty jest ryczałtowe, wszystkie dokumenty przedstawione do postępowania należy traktować na równym poziomie.

5. w § 15 jest napisane 1. Rozliczenie robót następuje na podstawie jednej faktury. Moje zapytanie czy jest możliwość rozliczania przebudowy drogi gminnej na podstawie dwóch faktur częściowych i trzeciej faktury końcowej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie maksymalnie w 3 fakturach, poprawia umowę oraz zmienia zapis w SIWZ:

Było w SIWZ:

Finansowanie płatność jedna faktura. Po podpisaniu umowy Wykonawca, przedstawi kosztorys z poszczególnymi branżami i rozwinięty harmonogram rzeczowo-finansowy.

W czasie realizacji inwestycji będą odbywać się rady budowy.

Powinno być w SIWZ:

Finansowanie płatność maksymalnie w trzech fakturach. Po podpisaniu umowy Wykonawca, przedstawi kosztorys z poszczególnymi branżami i rozwinięty harmonogram rzeczowo-finansowy.

W czasie realizacji inwestycji będą odbywać się rady budowy.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Załącznik:

1. Umowa –załącznik nr 10 do SIWZ

Z up. Wójta
Magdalena Bytnikowska
Sekretarz Gminy

