

Kurzętnik, 27.08.2021r.

IRG.271.38.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: wyjaśnienia I do rozpoznania cenowego

W związku z otrzymanymi zapytania od Wykonawcy do rozpoznania cenowego na zamówienie publiczne pn. „**Wyposażenie boiska do piłki nożnej w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Krzemieniewo”** zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Siatka na bramki z pozycji pierwszej jaką ma mieć głębokość 200/200 czy 80/150cm?

Odp.. Siatka do bramki ma mieć głębokość 80/150 cm.

Pytanie 2

Jaki wymiar ma mieć piłkochwyt bo rysunek przedstawia 6 x 24m, a ze wskazanych ilości słupów wychodzi 5 x 30m – 2 szt

Odp. Wymiar piłkochwytów ma mieć wymiar 5x30m – 2 szt.

Pytanie 3

W opisie wyposażenia dotyczącego siatek na bramki, podano dwie różne głębokości bramek, tj. raz pojawia się zapis 200/200cm (ten wymiar dotyczy bramek profesjonalnych z odciągami) a raz 80/150cm (ten wymiar dotyczy bramek bez odciągów). Proszę o podanie do jakich bramek mamy wycenić siatki i który z podanych wymiarów jest prawidłowy?

Odp. Siatka do bramki ma mieć głębokość 80/150 cm.

Pytanie 4

W opisie wyposażenia dotyczącego piłkochwytów, raz pojawia się zapis, że słupy mają być stalowe, raz że aluminiowe z przetłoczeniem a innym razem że aluminiowy bądź stalowy. Czy mamy przez to rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno słupów stalowych jak i aluminiowych (wybór zależy od Wykonawcy)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno słupów stalowych jak i aluminiowych.

Pytanie 5

W opisie wyposażenia dotyczącego wiat stadionowych, pojawia się zapis, że wiaty ma być pokryta blachą trapezową a ściany boczne z poliwęglanu komorowego. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wiaty pokrytej w całości poliwęglanem komorowym bezbarwnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza pokrycie wiaty w całości poliwęglanem komorowym bezbarwnym.

Pytanie 6

W opisie wyposażenia dotyczącego wiat stadionowych, pojawia się zapis, że wiaty ma posiadać ławkę drewnianą z oparciem. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wiaty z siedziskami plastikowymi z oparciem?

Odp. Zamawiający dopuszcza siedziska plastikowe z oparciem.

Pytanie 7

W opisie wyposażenia dotyczącego wiat stadionowych, pojawia się zapis, że na wiatkach ma być umieszczony mały napis Goście/Gospodarze. Proszę o informację, czy napis ma być w formie naklejanej? Czy napis ma być umieszczony na tylnej ścianie kabiny czy na ścianach bocznych? Proszę o podanie wysokości liter z jakich należy wykonać napisy oraz kolory.

Odp. Napis na wiatkach stadionowych Goście/Gospodarze ma być umieszczony z przodu wiaty, podwieszony np. w formie tablicy, wielkość liter dopasować do wysokości wiaty tak by o napis nie wadzić głową. Kolor liter uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania.

Pytanie 8

W opisie wyposażenia, nie ma wzmianki dotyczącej montażu wiat dla zawodników rezerwowych. Proszę o informację czy przedmiotem zamówienia jest tylko dostawa wiat na obiekt a wykonanie podłoża pod wiaty oraz ewentualne zamocowanie wiat do podłoża jest po stronie Zamawiającego? Czy wykonanie fundamentów punktowych oraz zamocowanie wiat jest po stronie Wykonawcy i należy to uwzględnić w ofercie?

Odp. Montaż wiat leży po stronie Wykonawcy poprzez wykonanie fundamentów punktowych oraz zamocowanie ich – uwzględnić to w ofercie. Wiaty zamontować 15 cm powyżej gruntu by Zamawiający mógł położyć kostkę.

Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

WÓJT

Wojciech Dereszewski