

Kurzętnik, 24.05.2023 r.

IRG.271.29.2023

Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia II do postępowania cenowego

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawcy z dnia 22.05.2023 r. do rozpoznania cenowego na zamówienie publiczne pn. „Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy Kurzętnik”

Pytanie 1.

Proszę o określenie terminu realizacji zamówienia, ponieważ we wzorze umowy widnieją data 15.06.2023r. a w zaproszeniu i formularzu data 20.06.2023r

Odp. Termin realizacji zakupu i dostawy agregatu prądotwórczego dla Gminy Kurzętnik wynosi do dnia 20.06.2023 r. Zamawiający zamieścił poprawiony załącznik.

Pytanie 2.

Proszę o określenie czy wraz z agregatem należy dostarczyć przyczepę.

Odp. Rozpoznanie cenowe nie dotyczy zakupu agregatu z przyczepą.

Pytanie 3.

Dodatkowo czy agregat musi spełniać Stage V?

Odp. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego regulującym wymogi dot. granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach publicznych wymagane jest zastosowanie silnika STAGE V.

Pytanie 4.

W zakres zapytania wchodzi uruchomienie agregatu. Czy to znaczy, że agregat należy dostarczyć i podłączyć do przygotowanej przez Zamawiającego instalacji, czy Zamawiający sam dokona podłączenia, a Wykonawca ma w innym terminie zjawić się na uruchomienie, testy i szkolenie?

Odp. Agregat należy dostarczyć i podłączyć do przygotowanej przez Zamawiającego instalacji oraz przeprowadzić uruchomienie, testy oraz przeszkolić pracowników.

Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Osoba wykonująca
zadania / kompetencje
Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek