

Kurzętnik, 06.10.2025 r.

ID.271.98.2025

Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia I do postępowania cenowego pn. Zakup agregatu mobilnego.

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści agregat stacjonarny z możliwością transportu na przyczepie towarowej (agregat do pracy będzie musiał być zdejmowany z przyczepy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kupna agregatu stacjonarnego z możliwością transportu na przyczepie towarowej.

Pytanie 2.

Czy zamawiający wymaga aby oferowany agregat spełniał normę spalin STAGE V / EURO V?

Odpowiedź: W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego regulującym wymogi dot. granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach publicznych wymagane jest zastosowanie silnika STAGE V.

Wójt Gminy Kurzętnik

Adam Jacek Głowacki

(podpis elektroniczny)